


Suoritusasoilmoitus (DoP)
DoP nro. JL2025149ED
25





Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:	ALECO-92-F130/EU-AB, ALECO-92-F130SA/EU-AB, ALECO-92-F130SA/EU-AB-S54, ALECO-92-F130SA/EU-AB-T54, ALECO-92-F130SA/EU-AB-S54T54, ALECO-92-F130/EU-AB-S54, ALECO92-F130/EU-AB-T54, ALECO-92-F130/EU-AB-S54T54	
Tyyppi:	PALONKESTÄVÄT ULKO-OVET ADVANCE-LINE FIN ECO Silence, Umpinainen yksilehtinen ovi, lasitettu yksilehtinen ovi, Umpinainen yksilehtinen ovi kiinteällä ECO levikkeellä ja/tai ECO yläikkunalla, Lasitettu yksilehtinen ovi kiinteällä ECO levikkeellä ja/tai ECO yläikkunalla	
Aiottu käyttötarkoitus:	Ulko-ovet palo- ja/tai savusuojaukseen ja/tai poistumisreiteille asuinrakennuksissa	
Valmistaja:	JELD-WEN Sverige AB, Förrådsgatan, SE - 265 81 ÅSTORP, Sweden www.jeld-wen.biz	
Valtuutettu edustaja:	N/A	
AVCP Järjestelmä 1	EN 16034:2014 mukaisesti, ilmoitettu tuotesertifioinnin laitos DBI Certification A/S nro 2531 suoritti: - tuotteen suorituskyvyn määrittämisen testaukseen (sisältäen näytteenoton), laskelmiin, taulukoituhiin arvoihin tai tuotetta kuvaileviin asiakirjoihin perustuen. Palonkestävyys ja savuntiiveys ovat testattu EN 1634-1 ja EN1634-3 mukaisesti. - valmistuslaitoksen sekä tuotannonvalvonnan alkutarkastuksen. - tuotannonvalvonnan jatkuvan tarkkailun ja arvioinnin sekä myönsi sertifikaatin tuotteen suorituskyvyn pysyvyydestä.	
Sertifikaatin suoritusasojen pysyvyydestä/ CE	2531-CPR-CDB10007	
AVCP Järjestelmä 3	Ilmoitettu testauslaboratorio / Ilmoitettu laitos nro.	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nro. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B = TÜV Eesti OÜ / nro. 1526	
	C = Force Technology / nro. 0199	
	D =	

Ilmoitettu suoritustaso		ADVANCE-LINE FIN ECO Silence				Testilaboratorio
		ALECO-92-F130/EU-AB		ALECO-92-F130SA/EU-AB		
		Lasittamaton yksilevyinen ovi 	Lasitettu yksilevyinen ovi 	Lasittamaton yksilevyinen ovi 	Lasitettu yksilevyinen ovi 	
AVCP Järjestelmä 1	Palonkestävyys	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Savuntiiviys	NPD	NPD	S _{a4}	S _{a4}	
	Vapautustoiminto	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Itsesulkeutuminen ¹⁾	C	C	C	C	
	Vapautustoiminnon pysyvyys	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Itsesulkeutumisen pysyvyys, rappeutumista vastaan (syklitestaus)	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- ikääntymistä vastaan (korroosio)	NPD	NPD	NPD	NPD	
	AVCP Järjestelmä 3	Vesitiiviys (ulospäin avautuva) ²⁾	4A/ 7B	4A/ 7B	4A/ 7B	
Vesitiiviys (sisäänpäin avautuva) ²⁾		3A/7B	3A/7B	3A/7B	3A/7B	A
Vaaralliset aineet		-	-	-	-	-
Tuulikuormituksen kestävyys (ulospäin avautuva)		C4	C4	C4	C4	B
Tuulikuormituksen kestävyys (sisäänpäin avautuva)		C3	C3	C3	C3	A
Iskunkestävyys		NPD	NPD	NPD	NPD	-
Turvallitteiden kuormituskestävyys		NPD	NPD	NPD	NPD	-
Korkeus		NPD	NPD	NPD	NPD	-
Vapautustoiminto		NPD	NPD	NPD	NPD	-
Ääneneristyskyky		41 (-1; -5) dB	41 (-1; -3) dB	41 (-1; -5) dB	41 (-1; -3) dB	C
Lämmönläpäisykerroin		0,59 W/m²K	0.77 W/m²K	0,59 W/m²K	0.77 W/m²K	A
Säteilyominaisuudet (g)		NPD	NPD	NPD	NPD	-
Säteilyominaisuudet (LT)		NPD	NPD	NPD	NPD	-
Ilman läpäisykyky		4	4	4	4	A/B



Ilmoitettu suoritustaso		ADVANCE-LINE FIN ECO Silence ovi, jossa ECO Levike/ ECO Yläikkuna						Testilaboratorio
		Lasittamaton yksilehtinen ovi			Lasitettu yksilehtinen ovi			
		ALECO-92-F130SA/ EU-AB-S54	ALECO-92-F130SA/ EU-AB-T54	ALECO-92-F130SA/ EU-AB-S54T54	ALECO-92-F130SA/ EU-AB-S54	ALECO-92-F130SA/ EU-AB-T54	ALECO-92-F130SA/ EU-AB-S54T54	
		levike 	yläikkuna 	levike + yläikkuna 	levike 	yläikkuna 	levike + yläikkuna 	
AVCP järjestelmä 1	Palonkestävyys	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Savuntiiviys	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	S _{a4}	
	Vapautustoiminto	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Itsesulkeutuminen ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Vapautustoiminnon pysyvyys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Itsesulkeutumisen pysyvyys,							
	rappeutumista vastaan (syklitestaus)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	- ikääntymistä vastaan (korroosio)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
AVCP järjestelmä 3	Vesitiiviys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vaaralliset aineet	-	-	-	-	-	-	-
	Tuulikuormituksen kestävyys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Iskunkestävyys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Turvalaitteiden kuormituskestävyys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Korkeus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vapautustoiminto	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Ääneneristyskyky	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lämmönläpäisykerroin	0.73 W/m²K	0.65 W/m²K	0.78 W/m²K	0.92 W/m²K	0.84 W/m²K	0.97 W/m²K	A
	Säteilyominaisuudet (g)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Säteilyominaisuudet (LT)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ilman läpäisykyky	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Ilmoitettu suoritustaso		ADVANCE-LINE FIN ECO Silence ovi, jossa ECO Levike/ ECO Yläikkuna						Testilaboratorio
		Lasittamaton yksilehtinen ovi			Lasitettu yksilehtinen ovi			
		ALECO-92-F130/ EU-AB-S54	ALECO-92-F130/ EU_AB-T54	ALECO-92-F130/ EU-AB-S54T54	ALECO-92-F130/ EU-AB-S54	ALECO-92-F130/ EU-AB-T54	ALECO-92-F130/ EU-AB-S54T54	
		levike 	yläikkuna 	levike + yläikkuna 	levike 	yläikkuna 	levike + yläikkuna 	
AVCP Järjestelmä 1	Palonkestävyys	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	El ₁ 30	
	Savuntiiviys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Vapautustoiminto	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Itsesulkeutuminen ¹⁾	C	C	C	C	C	C	
	Vapautustoiminnon pysyvyys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Itsesulkeutumisen pysyvyys,							
	rappeutumista vastaan (syklitestaus)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
- ikääntymistä vastaan (korroosio)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
AVCP Järjestelmä 3	Vesitiiviys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vaaralliset aineet	-	-	-	-	-	-	-
	Tuulikuormituksen kestävyys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Iskunkestävyys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Turvalaitteiden kuormituskestävyys	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Korkeus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Vapautustoiminto	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Ääneneristyskyky	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Lämmönläpäisykerroin	0.73 W/m²K	0.65 W/m²K	0.78 W/m²K	0.92 W/m²K	0.84 W/m²K	0.97 W/m²K	A
	Säteilyominaisuudet (g)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Säteilyominaisuudet (LT)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-
	Ilman läpäisykyky	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-



Lyhenteet:

DoP = Declaration of performance / Suoritusasoilmoitus

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät

NPD = no performance determined / suoritusasoa ei ole määritelty

N/A = not applicable / ei sovelleta

¹⁾ Itsesulkeutuva luokitus on voimassa vain, jos ovissa on ovensuljin

²⁾ "A/B" voimassa kun yläpuolelle asennettu vesipelti.

Ovikellon, -silmän tai -jarrun asentaminen voi pienentää ääneneristyskykyä 2 dB verran.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Charlotte Mattsson,
VP, GM Northern Europe
(Nimi ja tehtävä)

Bromma

2025-10-06

(Myöntämispaikka ja -päivämäärä)

Charlotte Mattsson

Charlotte Mattsson, Oct 5, 2025 10:02:30 GMT+2

(Allekirjoitus)

JL2025149ED_fi

Final Audit Report

2025-10-06

Created:	2025-10-06
By:	Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA3VXfC3ur5RblyEcrH4i5aFYzFV_c611C

"JL2025149ED_fi" History



Document created by Anne Lasthein (alasthein@jeldwen.com)

2025-10-06 - 7:03:41 AM GMT



Document emailed to Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com) for signature

2025-10-06 - 7:03:45 AM GMT



Email viewed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

2025-10-06 - 7:04:12 AM GMT



Document e-signed by Charlotte Mattsson (cmattsson@jeldwen.com)

Signature Date: 2025-10-06 - 8:02:30 AM GMT - Time Source: server



Agreement completed.

2025-10-06 - 8:02:30 AM GMT



Adobe Acrobat Sign